

TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO: Contratação de empresa especializada nos serviços de manutenção preventiva, mão de obra qualificada, e manutenção corretiva com ou sem troca de peças, em um grupo gerador de energia, marca stemar 230kva motor mod. Mwm internacional 6.12tca-60hz – gerador mod. Cromado g2r para suprir as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento UPA Aluízio Alves em Macaíba.

2. JUSTIFICATIVA: Devido ao constante e imprevisível uso do Grupo Gerador desta Unidade, necessitamos da manutenção preventiva como também da CORRETIVA com reparos e/ou troca de peças para mantermos os serviços de fornecimento de energia. A contratação da empresa especializada para manutenção preventiva e corretiva do gerador é de fundamental importância, visto que, o mesmo deve manter seu perfeito funcionamento para que em uma necessidade mediante a uma queda e/ou falta de energia, possa ser utilizado com segurança, garantindo o funcionamento pleno dos equipamentos utilizados nos pacientes que encontram-se nesta Unidade.

A empresa contratada deverá executar os serviços com pessoal qualificado garantido o funcionamento do gerador e também executar a troca das peças que estejam desgastadas e sem funcionalidade. Diante disto, é de grande importância e valia a contratação de uma empresa especializada e qualificada para execução destes serviços, uma vez que, a Unidade de Pronto Atendimento UPA, presta serviços na área de saúde 24 horas com equipamentos de uso ininterruptos e não haja prejuízos na assistência aos pacientes, como também devemos nos prevenir em virtude das grandes falhas de energia que atinge este Município

3. FORMA E LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: O serviço deverá ser realizado nas dependências da Unidade de Pronto Atendimento, localizada na Av. Jundiá, 100 – BR 160, Macaíba/RN, mensalmente, ou extraordinariamente, conforme as Solicitações e necessidades, de acordo com as intercorrências que poderão vir acontecer.

4 - ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO – Deverão ser rigorosamente atendidas as especificações constantes da prestação dos serviços conforme a seguir:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA – MENSAL

- A manutenção Preventiva deverá ser mensal;
- Programada em dias úteis, e em horário comercial de 08:00 horas às 17:00 horas;
- Efetuar os seguintes serviços: análise da Central do Gerador **MARCA STEMAR 230KVA MOTOR MOD. MWM INTERNACIONAL 6.12TCA-60HZ**, para reduzir, corrigir e evitar falhas no seu funcionamento;
- Fornecer relatório analítico dos resultados, assinado, e datado, pelo Técnico autorizado, como prova de efetivação da manutenção PREVENTIVA DO MÊS.

MANUTENÇÃO CORRETIVA – OBRIGATÓRIA E/OU EXTRAORDINÁRIA

- **OBRIGATÓRIA:** O Técnico Qualificado deverá comparecer ao sexto (06) mês da data de assinatura do contrato, para efetuar troca de óleo Lubrificante do Motor, e troca do Filtro de Ar com Refil (conforme relacionado no anexo I do Termo de Referência), devendo executar também, todos os procedimentos da **MANUTENÇÃO PREVENTIVA**;

NOTA 1 : A MANUTENÇÃO CORRETIVA **OBRIGATÓRIA**, NÃO TERÁ COBRANÇA DE VALORES ADICIONAIS em mão de obra e peças, pois o seu procedimento incrementa apenas o uso de peças já pré-estabelecidas inclusas no contrato. Neste momento, após esta operação, deverá também, ocorrer uma Manutenção **PREVENTIVA**, corresponde ao procedimento mensal.

- **EXTRAORDINÁRIA**, Acorrerá na existência de problemas Técnicos, paradas eventuais, e/ou iminência insanáveis de operação, com contato feito por telefone, solicitando um Técnico Qualificado, para manter o funcionamento imprescindível do GERADOR, com substituição, ou não, de peças (relacionadas no Anexo I do Termo de Referência) conforme o necessário.

NOTA 2 : A MANUTENÇÃO CORRETIVA **EXTRAORDINÁRIA**, NÃO TERÁ COBRANÇA DE VALORES ADICIONAIS de mão de obra, e nem de peças, pois o seu procedimento incrementa apenas o uso de peças já pré-estabelecidas inclusas no contrato.

- a) No caso **EXCLUSIVO** de quebra de outras peças não relacionadas no ANEXO I do Termo de Referência, a empresa **CONTRATADA**, deverá emitir um documento para a Instituição, relatando o problema, a gravidade, e as providências necessárias a serem tomadas para a resolução do problema. A mesma deverá manter, dentro das suas possibilidades, o funcionamento máximo do Gerador.

5. FORMA DE FORNECIMENTO

5.1 - A manutenção preventiva e corretiva deverão ser feitas no local acima citado (item 3 deste Termo de Referência), no horário de 08h às 17h, de segunda a sexta-feira, e/ou quando solicitadas na existência de alguma intercorrência de forma imediata de acordo com a necessidade do serviço.

5.2 – A UPA – Unidade de Pronto Atendimento, se reserva no direito de solicitar através de diligência, para atendimento imediato, mediante possíveis intercorrências que possam vir acontecer, sob pena de possível desclassificação do licitante pelo não cumprimento.

6. OUTRAS PRESCRIÇÕES:

Além das especificações mencionadas, deverão ser observadas as prescrições a seguir, todas condicionantes da aceitação da proposta e do serviço licitado:

6.1 - Não serão aceitos serviços de outra empresa que não seja a vencedora do processo licitatório, mesmo esta tendo o mesmo segmento, devendo ficar tudo em acordo com as especificações constantes do presente Termo de Referência;

6.2 - Nos preços cotados deverão estar inclusos todos os insumos que o compõem, tais como as despesas com impostos, taxas, frete, embalagens, seguros e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na aquisição e entrega dos materiais cotados, bem como transporte, custos, estocagem até a entrega total do objeto, carga e descarga, testes, leis sociais e tributos.

6.4 - As notas fiscais não poderão ter rasuras e deverão descrever corretamente o item, e número de empenho, o número do processo de compras, dados bancários para depósito. As notas fiscais serão liberadas para pagamento somente quando acompanhadas do relatório de recebimento, devidamente assinado e carimbado pelo funcionário responsável.

ANEXO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
01	Manutenção e mão de obra qualificada em um Grupo Gerador de Energia, marca STEMAR, 230KVA, motor Mod. MWM INTERNATIONAL-6.12TCA-60Hz, Gerador Mod. Cromado G2R para suprir as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento Aluízio Alves.	SERV	12
ITEM	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	UNID.	QUANT.
01	Correia do Alternador	UNID	01
02	Filtro de Ar e Refil	UNID	01
03	Filtro de Óleo Lubrificante	UNID	01
04	Filtro de Combustível	UNID	01
05	Bateria	UNID	01
06	Óleo Lubrificante	LITROS	01



Maria Célia Croisfelt Santos
Diretora Geral da UPA



Aldilene Albuquerque Mafaldo
Mat. 1102133

Aldilene Albuquerque Mafaldo
UPA - MACAÍBA
Mat. 1102133