

TERMO DE REFERENCIA

1. **OBJETO:** Abertura de processo licitatório para prestação de serviços de empresa especializada para o fornecimento de mão de obra qualificada em manutenção preventiva e/ ou corretiva, com o fornecimento de peças e acessórios para o conjunto total do Grupo Gerador de Energia, marca STEMAC, motor/modelo MWM 612TCA, Nº Série: F1A073078 - Gerador Modelo Cromado G2R, Série: 581382 – Potência: 230/210 KVA - Tensão: 380 V - Corrente: 319 A – Frequência: 60 Hz – Rotação: 1.800 RPM, como também do Sistema do Controle e Instrumentação do modelo da Série – DSE 7120, e demais acessórios para o bom funcionamento de todo o conjunto para geração de energia elétrica, para suprimento das necessidades desta Unidade de Pronto Atendimento Aluízio Alves.

2. **JUSTIFICATIVA:** A energia elétrica é um dos insumos mais importantes para funcionamento desta Unidade Pronto Atendimento, e o bom funcionamento do Grupo Gerador é primordial no suprimento deste insumo, sem ele funcionando, teremos comprometimento de todas as atividades desta unidade, quando houver qualquer falha no sistema de suprimento de energia elétrica fornecida pela Companhia Energética do Rio Grande do Norte – COSERN já que não podemos prever essa falha. .

Com essa contratação garantiremos além do bom funcionamento do conjunto de geração de energia elétrica, um aumento na vida útil dos equipamentos envolvidos, e o mais importante é a garantia do fornecimento de energia elétrica sem interrupção, proporcionando o funcionamento 24 horas desta Unidade de Pronto Atendimento.



3. **FORMA E LOCAL DE ENTREGA:** O serviço deverá ser realizado sempre que possível nas dependências da Unidade de Pronto Atendimento – UPA/24 h, situada a Avenida Jundiáí, 100 – BR 160, Macaíba/RN, mensalmente, em conformidade com as solicitações e necessidades, de acordo com intercorrências que poderão vir acontecer.

4. **ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO:** O Certame Licitatório será composto dos seguintes serviços e matérias:

Os serviços de manutenção PREVENTIVA:

A) Manutenção Preventiva mensal programada, a ser realizada em dias úteis, nos horários entre 08h00minhs e 17h00minhs, previamente agendada com a Direção da Unidade de Pronto Atendimento Aluízio Alves, devendo ser verificando todo o Conjunto do Grupo Gerador para reduzir, corrigir e evitar falhas em seu funcionamento, obedecendo dentre outros as orientações técnicas as especificações dos fabricantes;

B) Obedecendo as orientações do fabricante para efetuar a troca de óleo, filtros e demais peças e acessórios necessários ao bom funcionamento dos equipamentos.



Os serviços de manutenção CORRETIVA:

- A) Correção de defeitos com ou sem a substituição de peças no Conjunto do Grupo Gerador, sempre que necessário com disponibilidade de atendimento 24 horas por dia para realização do serviço, devendo ser efetuado logo que se constate a necessidade;
- B) A empresa contratada deverá disponibilizar um telefone para atendimento 24 horas, para atendimento as demandas da contratante;
- C) A troca de óleo, de filtros, de peças, e/ou reparo de peças danificadas (relacionadas em anexo), deverá conter um orçamento prévio e autorização da Unidade, com a cobrança destes serviços faturado, junto à nota mensal de serviços.

5. FORMA DE FORNECIMENTO

5.1 - A manutenção preventiva (**no horário de 08h às 17h, de segunda a sexta-feira**) e corretiva (**com disponibilidade de 24 horas por dia**); deverão ser feitas no local acima citado (item 3 deste Termo de Referência), e/ou quando solicitadas na existência de alguma intercorrência de forma imediata de acordo com a necessidade do serviço.

5.2 - A UPA – Unidade de Pronto Atendimento, se reserva no direito de solicitar através de diligência, para atendimento imediato, mediante possíveis intercorrências que possam vir acontecer, sob pena de possível desclassificação do licitante pelo não cumprimento.


6. OUTRAS PRESCRIÇÕES:

Além das especificações mencionadas, deverão ser observadas as prescrições a seguir, todas condicionantes da aceitação da proposta e do serviço licitado:



6.1 - Não serão aceitos serviços de outra empresa que não seja a vencedora do processo licitatório, mesmo esta tendo do mesmo segmento, devendo ficar tudo em acordo com as especificações constantes do presente Termo de Referência;

6.2 - Nos preços cotados deverão estar inclusos todos os insumos que o compõem, dentre os quais as despesas com impostos, taxas, frete, embalagens, seguros e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na aquisição e entrega dos materiais cotados, leis sociais e tributos.

6.3 - As notas fiscais não poderão ter rasuras e deverão descrever corretamente o item, e número de empenho, o número do processo de compras, dados bancários para depósito. As notas fiscais serão liberadas para pagamento somente quando acompanhadas do relatório de recebimento, devidamente assinado e carimbado pelo funcionário responsável;



6.4 As apresentações das notas fiscais deveram ser acompanhadas de todas as certidões de regularidade fiscal conforme exigência da legislação pertinente.



ANEXO**LOTE ÚNICO**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
01	Manutenção e mão de obra qualificada (Com troca de peças se necessário) em 01 Grupo Gerador de Energia, marca STEMAC, motor/modelo MWM 612TCA, Nº Série: F1A073078 - Gerador Modelo Cromado G2R, Série: 581382 – Potência: 230/210 KVA - Tensão: 380 V - Corrente: 319 A – Frequência: 60 Hz – Rotação: 1.800 RPM, com manutenção preventiva mensal e manutenção corretiva de acordo com(s) necessidades(s).	SERV	12
02	Tratamento Térmico do Alternador AC.	SERV	01
03	Manutenção do Sistema do Controle e Instrumentação do modelo da Série – DSE 7120	SERV	01
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
01	Correia do Alternador (8pk 21,75)	UNID	02
02	Filtro de Ar e Refil	UNID	02
03	Filtro de Óleo Lubrificante	UNID	02
04	Filtro de Combustível	UNID	02
05	Bateria/ 12v 150ah	UNID	01
06	Óleo Lubrificante	LITRO	60
07	Mangueira Condutora de Óleo (1/2 polegada)	METRO	03

Francisco Agostinho de Azevêdo
Diretor Geral UPA MACAÍBA
GRESS RN 1565

Francisco Agostinho de Azevedo

Diretor da UPA



Lindenilson Moura da Silva

Gestor da UPA

Approva
18/02/21
Lindenilson